



**Proizvodno in trgovsko podjetje  
za zunanji vodovod in kanalizacijo**

Cesta ob železnici 3, 3310 Žalec, SLOVENIJA  
Tel.: 00386/ 3 713 1420, Fax: 00386/ 3 713 1422  
e-mail: [zagozen@siol.net](mailto:zagozen@siol.net), <http://www.zagozen.si>



Obr.75/43

**POROČILO O PREIZKUSU  
REVIZIJSKEGA JAŠKA  
Tip "ZAGOŽEN" DN \_\_\_\_\_**

št. \_\_\_\_\_

**Naročnik:** \_\_\_\_\_

**Naročilo z dne:** \_\_\_\_\_

**Delovni nalog št.:** \_\_\_\_\_

**Iden. oznaka:** \_\_\_\_\_

Tesnostni preizkus je izveden po zahtevah standarda **SIST EN 1610 - točka 13.3, (metoda W)**.

Pogoji preskušanja:

čas trajanja preizkusa:	30 ±1 min
preizkusni medij:	voda
višina nalitja vode:	do vrha jaška
dovoljena izguba vode:	max. 0,40 l/m <sup>2</sup>

\_\_\_\_\_ **USTREZA** zahtevam tesnostnega preizkusa po **SIST EN 1610 – točka 13.3.**

Podjetje Zagožen d.o.o. jamči tesnost izdobljenih in po SIST EN 1610 preizkušenih jaškov, **vendar** le ob **pravilni vgradnji**, v skladu z zahtevami standarda **SIST EN 1610!**

Žalec, \_\_\_\_\_

**Izvajalec preizkusa**